



ETTERKONTROLL AV EPS- FUKTFJERNER I OS BARNESKOLE.

I oktober 2009 ble det montert EPS-system for å fjerne fukt og sopp-problematikk i kjelleretasjen til Os barneskole i Os kommune. Dette systemet har nå vært i aktivitet i over ett år.

Vi har i dag, mandag 3.januar 2011, vært på befaring i lokalet og utført visuell kontroll av lokalene.

Luftkvaliteten i rommene er meget god. Der finnes ingen form for mugg- eller kjellerlukt.

Alle overflater er tørre og uten antydning til fukt, kondens eller sopp.

Alle gulvbelegg er intakte og all belistning i skjøt mellom belegg og vegg er heftet grundig.

Der er ingen tegn til fuktighet i gulvskjøter eller andre overganger.

De utførte arbeidene er av meget god kvalitet.

Med hilsen

Kari Fjeldstad
Eigedomsforvalter
Os kommune

Tlf.: 56575106
Mobil: 90474395
Email: kfj@os-ho.kommune.no